

INTERVENTION		CONTRAT
N/REF: 75383 N° BAT: BAT008565A	Date de saisie: 15/01/2014	N/REF : Type Reconstruction : BC / RT Type Dossier : CONTROLE
V/REF: 910354057	TYPE: CONTRÔLE	V/REF: Date : 27/03/2006

LIEU D'INTERVENTION	
Bâtiment : LA POSTE - WELKENRAEDT	Contact :
Adresse : PLACE DE LA GARE 9	Tél. :
4840 WELKENRAEDT	Fax :
	GSM :

CLIENT	
Nom : CEGELEC SA	Contact : Mr. LUDOVIC DERVIN
Adresse : BOULEVARD DE LA WOLUWE 60	Tél. :
1200 BRUXELLES	Fax. :
	GSM : 0473/20.19.52

INSTALLATION / MARQUE	MODELE	GAZ	QTE	LOCALISATION
DALEMANS	ES			CHAUFFERIE ETAGE 1 <sup>er</sup> ét
0 DALEMANS	CH1	METHANE	1	CHAUDIERE

REMARQUES
CONTROLE

INTERVENTION	
Vérification du fonctionnement et réglages	OUI / NON
Tests avec gaz étalon :	<ul style="list-style-type: none"> <li>(X) CH4 - 2.2% - 97.8% air sec -- LIE = 4.4% gaz (IEC 60079-20-1)</li> <li>( ) Autre gaz :</li> </ul>
Numéro de certificat d'analyse du gaz :	4000 4794618
Vérification de l'enclenchement des asservissements connus *	OUI / NON

SEUIL ALARME DETECTEURS			ASSERVISSEMENTS
0	1	20% ST	SIRENE
0	2	40%	COUPURE TE + VANNE GAZ

REMARQUES		
LA CENTRALE ET LES DETECTEURS ONT CORRECTEMENT REAGI AU GAZ ETALON ?	OUI	NON
<p>... A MON ARRIVEE, BATIMENT INOCCUPE (A VENDRE), J'AI CONTACTE M. DERVIN QUI MA DEMANDE D'ALLER CHERCHER LE CLEF AU BUREAU DE POSTE RUE REINE ASTRID 11.</p> <p>... J'AI ENSUITE PROCEDE AU TEST AVEC GAZ ETALON DU DETECTEUR</p> <p>→ OK</p> <p>... JE N'AI PAS VU NI ENTENDU LA VANNE GAZ FONCTIONNER, (ELLE EST PROBABLEMENT DANS LE LOCAL AU RDC DONT L'ACCES EST A L'EXTERIEUR, J'AI ESSAYE LES CLEFS EN MA POSSESSION SANS SUCCES.)</p> <p>... LA COUPURE ELECTRIQUE DU TABLEAU ET DE LA CHAUDIERE ONT BIEN FONCTIONNE LORS DU TEST, DE MEME POUR LA SIRENE.</p>		

PIECE(S) FOURNIE(S)

INTERVENTION			
Intervenant : BD	Signature	Intervention effectuée en présence de Mr / Mme:	Signature
Date : 24/01/2014	Km :		
H. arriv. : 8H40	H. dép. : 9H50	Qualité : FORTATIN G.	



\* La vérification du bon enclenchement de la fermeture de la vanne gaz ne comprend pas le contrôle de son étanchéité.

