

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING



Van oplossing tot uitvoering

All-in Tank Service n.v. - www.allintankservice.be - Info@allintankservice.be - Tel.: 0800 11 206
Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke - BTW BE 0881.597.861 - Reg. 06.25.1.1 - RPR Gent

KLANT 496 387

Náam: Technisch Bedrijf Belgum Afd. Bouwbedrijf Service
 Straat en nummer: Industrieweg 1000 116
 Postcode en gemeente: 610 Anderlecht
 Tel.: 02 5889400

adres opslaginstelling indien verschillend van adres
3 Paul Geet Bels
De Pijlhoek 4A - 3100 Geet Bels

TYPE RESERVOIR

Particulier Inhoud L EW DW Niet particulier Inhoud 1000 EW DW

De klant verklaart dat het reservoir niet in een waterwingebied ligt (schrapen indien niet van toepassing).

Cilindrisch Parallelepipedisch Rond Ovaal
 Toegankelijk Inkuiping Ontoegankelijk Groeve Datum van plaatsing: 02/01/1991
 Staal Polyester Polyethyleen Andere

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

| | Aanwezig | | Controle | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | JA | NEE | OK | NIET OK |
| TOEZICHTSPUT | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staat toezichtspuit | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dichtheid toezichtspuit | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Vervuiling rond tank | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staat deksel | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| INKUIPING | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Algemene staat | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Waterdicht | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Koolstofwaterdicht | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| LEIDINGEN (zichtbare delen) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aansluiting (ontluchting, vulling) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staat leiding (ontluchting, vulling) | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Uitmonding leiding | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staat aanvoerleiding | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staat terugvoerleiding | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stookoliefilter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| RESERVOIR | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Algemene staat tank | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| VORIG CERTIFICAAT | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TOEBEHOREN (kruis aan wat van toepassing is)

| | | Aanwezig | | Controle | |
|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | JA | NEE | OK | NIET OK |
| Peilmeting | Peillat | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Mechanisch | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Pneumatisch | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Ultrasoon | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Andere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Overvulbeveiliging | Fluit | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Elektronische sonde | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lekdetectie | Vloeistof | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Onderdruk | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Overdruk | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Peilputten | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Andere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Wanddiktemeting | <u>3,6</u> mm | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

OPMERKINGEN

Vang Keuring token tot 10.18

| Algemene staat tank | Uitgevoerd | Niet uitgevoerd | OK | | NIET OK | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | OK | NIET OK | OK | NIET OK |
| Aantal centimeter water in tank: cm. | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Water- en slibbemonstering Ph: | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dichtheidscontrole | Ultrasoon | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Onderdruk | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Overdruk | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Andere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

BESLUIT: (kruis aan wat van toepassing is)

Groen De tank mag in dienst blijven
 Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
 Rood De tank mag niet meer gevuld worden De tank mag nog gebruikt worden De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: GILIS YVES
 Erkeningsnummer: SV 05003

DATUM KEURING

19.9.2018
 DE VOLGENDE CONTROLE
 MOET GEBEUREN VOOR 19.9.2018
 IS AAN TE RADEN VOOR

Dit attest stemt overeen met de staat van het reservoir op het ogenblik van controle en met de gegevens die ons door de exploitant verstrekt werden.

Handtekening voor kennisname met inhoud attest en akkoord met de bijzondere voorwaarden op de achterzijde.

(Handtekening klant)

(Handtekening erkend technicus)

(Handtekening klant)

De klant verklaart kennis te hebben genomen van de bijzondere voorwaarden op de achterzijde en deze aanvaard te hebben.